



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Отделение надзорной деятельности по Нефтекумскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
356880, г. Нефтекумск, ул. Восточная, 2, тел: 8-(86558) 2-26-63, fax: 3-37-09 e-mail: neftekumsk77@bk.ru.

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99
Северо-Кавказский региональный центр 8 (8793) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 87/1/47

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Директору Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

Общеобразовательная школа № 14" Янмурзаевой Хадижат Мукавовне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«22» апреля 2014 года проведена плановая проверка Начальником ОНД по Нефтекумскому району УНД ГУ МЧС России по СК подполковником внутренней службы

Должность фамилия имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Красниковым Павлом Ивановичем

МКОУ «СОШ № 14»

наименование объекта надзора и его адрес)

расположенного по адресу а. Тукуй-Мектеб, ул. Эдиге, 35, Нефтекумского района СК

совместно с Директором МКОУ «СОШ № 14» Янмурзаевой Х.М.

(указывается должности, фамилии, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Имеющиеся поэтажные планы эвакуации не читаемы, оформление не соответствует требованиям ГОСТ и НПБ.	Основание ФЗ-123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч. 1, ППР в РФ № 390 п.п. 7, НПБ160-97, ГОСТ Р 12.2.143-2009.	28.07.2014г.	
2.	Имеющая инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ № 390).	Основание ФЗ-123 от 22.07.2008 г. ст. 151 ч. 1, ППР в РФ № 390 п.п. 2, 461, 462	28.07.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во третьем квартале 2014 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



И.И. Красников
Начальник ОНД по Нefтекумскому району

(должность, Ф.И.О. государственного (ых) инспектора (ов) по пожарному надзору)

12 апреля 2014 г.

подполковник внутренней службы Красников П.И.

Предписание для исполнения получил(а)

[Handwritten signature]

(подпись, печать юридического лица, индивидуального предпринимателя, собственника, имущества и т.п. (гражданина))

" 23 " апреля 2014 г.

Директор МКОУ «СОШ № 14»

(должность, ф.и.о. законного представителя юридического лица, руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Янмурзаева Х.М.

Результаты внепланового мероприятия по контролю за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата проверки, подпись, личная печать инспектора ГПН	С результатом проверки ознакомлен(ы): (Ф.И.О. законного представителя юридического лица, должность Ф.И.О. руководителя организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))	Дата ознакомления, подпись
1	2	3	4	5	6

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору